



Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека

Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Свердловской области  
в городе Красноуфимск,  
Красноуфимском,  
Ачитском, Артинском районах  
ул. Советская, 13, г. Красноуфимск, 623300  
тел./факс 8-34394-2-22-85  
e-mail: mail\_07@66.rosпотrebnadzor.ru  
от 28.07.2016 г. № 01-07-03-13-01/ 1322

Председателю комиссии:  
заместителю главы администрации  
Ачитского городского округа по социальной  
политике и общественным отношениям  
Хорошайловой О.А.

Директору  
МКОУ «Бакряжская средняя  
общеобразовательная школа»  
Ульянову А.А.

В соответствии с Постановлением главы Ачитского городского округа № 145 от 29.03.2016 г. «О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа к 2016-2017 учебному году» Д.А. Верзакова 27 июля 2016 г. Лобова.Елена Леонидовна – помощник врача по гигиене детей и подростков Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» принимала участие в работе территориальной комиссии по приемке школ в 2016 - 2017 учебном году в отношении объектов, принадлежащих МКОУ «Бакряжская средняя общеобразовательная школа» (Свердловская область, Ачитский район, с. Бакряж, ул. Заречная, 1).

В ходе проведения обследования МКОУ «Бакряжская средняя общеобразовательная школа» были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:

- 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 4.25 – Не во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, в туалете для девочек унитазы не оборудованы закрывающимися кабинами с дверями, умывальная раковина для мытья рук и смеситель в кабинете физики требует замены, в виду длительного срока эксплуатации;
- 2) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 6.10.– Оконные блоки в рекреациях образовательного учреждения вследствие длительного срока эксплуатации требуют замены, окна не открываются.
- 3) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 5.1.- в учебных помещениях русского языка и обществознания для занятий 5-11 классов учебная мебель одного размера, что не позволяет обеспечить обучающихся рабочим местом в соответствии с его ростом;
- 4) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 5.10. –не соблюдаются требования к расстановке оборудования (станки) в мастерских для трудового обучения;
- 5) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 6.11 - в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, над электрической плитой отсутствует механическая вытяжная вентиляция, отсутствует холодильник.
- 6) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 12.12– в образовательном учреждении не оборудовано помещение хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с подводкой горячей и холодной воды, раковиной для мытья рук.

- 7) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 3.7. - для сбора отходов на территории хозяйственной зоны не оборудована площадка с твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнера на 1,0 м во все стороны с мусоросборниками, площадка с трех сторон должна иметь ветронепроницаемое ограждение с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора.
- 8) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 5.15 – в учебных кабинетах (химии, физики, технологии) аптечки для оказания 1 медицинской помощи не оснащены согласно требуемого списка(содержатся препараты с истекшим сроком годности).
- 9) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. П. 7.13.– В библиотеке рабочие места учащихся не обеспечены левосторонним естественным освещением
- 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п. 4.1. - в варочном цехе отсутствует стол для сырой продукции, в овощном цехе установлен 1 производственный стол.


В ходе проведения обследования филиала МКОУ «Бакряжская средняя общеобразовательная школа» - Быковская начальная общеобразовательная школа были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:

- 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п. 13.2. - в моечном цехе раковина для мытья рук не оборудована смесителем.
- 2) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 7.2.5.– в помещении начального класса светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене (при требуемом параллельном размещении).
- 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования п. 5.4. – Производственные столы в заготовочном цехе, предназначенные для обработки пищевых продуктов не имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Указанные нарушения частично были отмечены по результатам приёмки образовательного учреждения в 2015 году, однако не приняты меры по их устранению; отсутствует перспективный план по приведению образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарного законодательства, в том числе с учётом выявленных проблем санитарно-эпидемиологической обстановки.

При условии своевременного устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, обеспечения учреждения доброкачественной питьевой водой препятствий для проведения образовательной деятельности не установлено.

И.о. начальника Красноуфимского отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области,  
и.о. главного государственного  
санитарного врача по городу Красноуфимск,  
Красноуфимскому, Ачитскому, Артинскому районам

  
М.Ю. Коробейникова